

TFI-Bericht 24-000849-02

Klassifizierung

zum Brandverhalten nach EN 13501-1:2018


Auftraggeber Stucco Pompeji GmbH
Annaberg 17
37351 Dingelstädt / OT Struth

Erstellt von TFI Aachen GmbH
Charlottenburger Allee 41
52068 Aachen

Nr. der Notifizierten Stelle 1658

Produkt "Stucco Resia"

Dieser Bericht umfasst 5 Seiten.



Aachen, 28.08.2024

Dr. Jacqueline Lemm



Dieses Dokument wurde mit einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur versehen.

Dieser Bericht bezieht sich nur auf die geprüften Proben und wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Er darf nur vollständig, niemals auszugsweise, wiedergegeben werden. Im Übrigen gelten die Allgemeinen Bedingungen der TFI Aachen GmbH für die Auftragsdurchführung.

Die TFI Aachen GmbH ist im Rahmen der EU Bauproduktenverordnung 305/2011 notifizierte Prüfstelle (NB1658) für die technischen Spezifikationen EN 13813:2002, EN 14041:2004/AC:2006, EN 14342:2013, EN 14904:2006 und EN 15102:2007+A1:2011 sowie horizontal notifiziert für Brandprüfungen gemäß EN ISO 9239-1 und EN ISO 11925-2.

Das Prüfergebnis enthält keinen Zu- bzw. Abschlag für Unsicherheiten durch die Messung, Probenvorbereitung, Probennahme und Produktionstoleranzen.



Fachlich verantwortlich für die Prüfungen der Abteilung Brand:



Ulrike Balg
+49 241 9679133
u.balg@tfi-aachen.de

1 Einleitung

Dieser Klassifizierungsbericht zum Brandverhalten definiert die Klassifizierung, die dem Produkt, bzw. der Produkte "Stucco Resia" in Übereinstimmung mit dem Verfahren nach EN 13501-1:2018 zugeordnet wird.

2 Details zum klassifizierten Produkt

Allgemeines

Das Produkt "Stucco Resia" unterliegt nicht der Bauproduktenverordnung (EU) Nr.305/2011.

Anmerkung:

Die Prüfproben wurden vom Auftraggeber beschichtet auf Faserzementplatte angeliefert.



3 Prüfberichte und Ergebnisse als Grundlage der Klassifizierung

3.1 Berichte

Name der Prüfstelle	Name des Auftraggebers	Nr. des Berichts	Prüfverfahren und Datum Regeln für den erweiterten Anwendungsbereich und Datum
TFI Aachen GmbH	Stucco Pompeji GmbH	24-000849-01 vom 28.08.2024	EN ISO 9239-1:2010
			EN ISO 11925-2:2020 (15 s Beflammungszeit)

3.2 Prüfergebnisse

	Prüfverfahren und Prüfnummer	Parameter	Anzahl der Prüfungen	Ergebnisse	
				Stetige Parameter - Mittelwert (m)	Übereinstimmung mit dem Parameter
Produkt	EN ISO 9239-1:2010	mittlerer kritischer Wärmestrom (kW/m ²)	3	> 11,0	übereinstimmend
		Integral der Rauchdichte (% x min)		7	übereinstimmend
	EN ISO 11925-2:2020	Flammenspitze ≤ 150 mm	6	-	übereinstimmend

4 Klassifizierung und Anwendungsgebiet


4.1 Referenz zur Klassifizierung

Diese Klassifizierung wurde nach EN 13501-1:2018 durchgeführt.

4.2 Klassifizierung

Das Produkt „Stucco Resia“ wird in Bezug auf sein Brandverhalten wie folgt klassifiziert:

B_{fl}





Die zusätzliche Klassifizierung in Bezug zur Rauchentwicklung ist:

s1

Die zusätzliche Klassifizierung in Bezug auf das brennende Abtropfen / Abfallen ist:

-

Das Format der Klassifizierung des Brandverhaltens von Bodenbelägen ist:

Brandverhalten		Rauchentwicklung	
B_{fl}	-	s	1

Klassifizierung des Brandverhaltens: B_{fl} - s1

Soweit nicht anders durch die Prüfnorm festgelegt, werden die Messergebnisse ohne Berücksichtigung der Messunsicherheit hinsichtlich der Einhaltung von Grenzwerten beurteilt

4.3 Anwendungsbereich

Diese Klassifizierung ist für die folgenden Endanwendung gültig:


Art der Endanwendung	Bodenbelag
Untergrund	nichtbrennbare Untergründe (Euroklasse A1 und A2-s1,d0) mit einer Rohdichte $\geq 1350 \text{ kg/m}^3$
Verlegeunterlage	nein
Art der Befestigung	beschichtet
Fuge gemäß EN ISO 9239-1:2010	nein

Einschränkungen

Das Klassifizierungsdokument stellt keine Typengenehmigung oder Zertifizierung des Produktes dar.

Die dem Bauprodukt in diesem Bericht zugeordnete Klassifizierung ist als Konformitätserklärung des Herstellers unter System 3 der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP) zusammen mit einer CE-Kennzeichnung im Rahmen von Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten geeignet.

Der Hersteller hat eine Erklärung abgegeben, die den Unterlagen beigefügt wurde. Diese bestätigt, dass die Bauproduktausführung keine spezifischen Prozesse, Verfahren oder Abläufe beinhaltet (z.B. keine Zusätze von





flammenhemmenden Stoffen, Begrenzung von organischen Bestandteilen oder Zusätze von Füllstoffen) zur Verbesserung des Brandverhaltens, um die erzielte Klassifizierung zu erreichen. Als Konsequenz hieraus hat der Hersteller den Schluss gezogen, dass das System 3 des Übereinstimmungsnachweisverfahrens angemessen ist.

Die Prüfstelle hat daher bei der Probenauswahl für das zu prüfende Produkt nicht mitgewirkt, obwohl die Prüfstelle angemessene Referenzen, die vom Hersteller stammen, bereithält, um eine Rückverfolgung der geprüften Proben zu ermöglichen.



Notified Body
No. 1558



Vom Deutschen Institut
für Bautechnik (DIBt)
anerkannte Prüf-, Überwachungs- und
Zertifizierungsstelle



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-17152-01-00
Akkreditiert für die in dem Teilbereich
zur DAKKS-Urkunde genannten Verfahren

TFI Aachen GmbH
Charlottenburger Allee 41
52068 Aachen/Deutschland
www.tfi-aachen.de

HRB 8157 Aachen
UST-IdNr. DE209411312
Geschäftsführung
Dr. Jacqueline Lemm